



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 8.11.2016

K bodu č.:

Správa z kontroly vykonanej v objektoch v správe MČ B – ZB na úseku PO

Predkladateľ:
Ing. Jozef Krúpa
starosta

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
- Správa z kontroly vykonanej v objektoch v správe MČ B – ZB na úseku PO

Spracovateľ:
Radoslav Lyžičiar
zmluvný technik PO a BOZP

November 2016

1.

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2016
mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 8.11.2016**

Názov bodu programu: Správa z kontroly vykonanej v objektoch v správe MČ B – ZB na úseku PO

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

berie na vedomie

správa z kontroly vykonanej v objektoch v správe MČ B – ZB na úseku PO

ukladá

poverenému referentovi miestneho úradu zistené nedostatky odstrániť do termínu 05/2017.

Ing. Radoslav Lyžičiar – BEZPO, Plk. Prvoniča 4, 841 06 Bratislava

**Miestny úrad MČ Bratislava - Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1, 843 57 BRATISLAVA 48**

v Bratislave, dňa: 10.10.2016

SPRÁVA Z KONTROLY VYKONANEJ V OBJEKTOCH V SPRÁVE MÚ NA ÚSEKU PO a BOZP

Dňa 06.10.2016 bola vykoná kontrola vo všetkých objektoch v správe MČ Záhorská Bystrica na úseku ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kontrolu vykonali: Ing. Radoslav Lyžičiar, zmluvný technik PO a BOZP a Ján Hasoň, referát hospodárskej správy.

Pri kontrole bolo zistené:

- a) Upozorňujem na vykonávanie kontrol právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb (prevádzkarni) a nebytových priestorov v rodinných domoch, bytových domoch na území obce v tých objektoch v ktorých tieto kontroly nevykonáva OR HaZz v Bratislave a Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava. To znamená, že je potrebné ustanoviť kontrolnú skupinu, ktorá bude tieto kontroly vykonávať (min. požadovaná odborná spôsobilosť preventívára obce).
- b) V zdravotnom stredisku je zatarasený únikový východ na prízemí objektu.
- c) V kultúrnom dome býva zatarasený únikový východ pingpongovými stolmi.
- d) Upozorňujem, že s kultúrneho domu cez bar Corona vedie únikový východ, ktorý musí byť trvale voľný.
- e) V kultúrnom dome na pódiu býva otvorená elektrická rozvodná skriňa, nakoľko táto elektrická rozvodná skriňa je svojim vyhotovením životu nebezpečná, musí byť trvale zavretá a nesmie nikto do jej vnútra zasahovať s výnimkou elektrikára s platným osvedčením!
- f) V zmysle Nariadenia vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko - Stavebník (stavebníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba) poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom:
 - a) Stavebník zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b).
 - b) Stavebník pred začatím prác predloží inšpektorátu práce, v ktorého územnom obvode sa stavenisko nachádza, oznámenie podľa prílohy č. 1, ak plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať viac ako 20 fyzických osôb alebo rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní.

- c) Stavebník pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1, ktoré v prípade zmeny aktualizuje.
- d) Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti .

- g) Upozorňujem, že podujatia na ktorých sa vyskytuje väčšie množstvo ako je ustanovené v § 12 vyhlášky MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov sa môžu organizovať len po splnení povinností uvedených v tomto predpise. T.j. musí sa zriadiť protipožiarna asistenčná hliadka. Pričom túto protipožiarnu hliadku musí preškoliť technik PO. Žiadam o zabezpečenie predmetného školenia.

- h) Musia sa vykonávať u Vašich zamestnancov vstupné lekárske prehliadky pri nástupe do zamestnania.

- i) Upozorňujem na povinnosť vykonávania revízií technických a vyhradených technických zariadení v zmysle Vyhlášky MPSVaR 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Vrátane elektrických spotrebičov a náradia.

- j) Poučenie OPP a BOZP sa musí vykonávať aj pre zamestnancov dodávateľských organizácií.

- k) Každý zamestnanec musí byť písomne poučený na bezpečnú obsluhu stroja a zariadenia, ktoré obsluhuje.

- l) Pracovníci eko čaty, pokiaľ pracujú na elektrických zariadeniach musia mať platné osvedčenie elektro (5 rokov) v zmysle Vyhlášky MPSVaR 508/2009. V opačnom prípade nesmú vykonávať elektrikárske práce.

- m) Pracovníci eko čaty, pokiaľ vykonávajú zväračské práce musia mať platné osvedčenie zvärača (5 rokov) v zmysle Vyhlášky MPSVaR 508/2009. V opačnom prípade nesmú vykonávať tieto práce.

- n) Žiadam predložiť nájomné zmluvy nebytových priestorov, ktoré prenajíma MÚ z dôvodu zistenia povinností OPP a BOZP v týchto priestoroch.

Správu vyhotovil:

Ing. Radoslav Lyžičiar, zmluvný technik PO a BOZP