



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 21.12.2015

K bodu č.: 14

Správa z kontroly vykonanej v objektoch v správe MČ B – ZB na úseku PO

Predkladateľ:

Ing. Jozef Krúpa
starosta

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
- Správa z kontroly vykonanej v objektoch v správe MČ B – ZB na úseku PO

Spracovateľ:

Radoslav Lyžičiar
zmluvný technik PO a BOZP

December 2015

1.

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2015
mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 21.12.2015**

Názov bodu programu: Správa z kontroly vykonanej v objektoch v správe MČ B – ZB na úseku PO

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

b e r i e n a v e d o m i e

správa z kontroly vykonanej v objektoch v správe MČ B – ZB na úseku PO

u k l a d á

poverenému referentovi miestneho úradu zistené nedostatky odstrániť do termínu 05/2016.

Ing. Radoslav Lyžičiar – BEZPO, Plk. Prvoniča 4, 841 06 Bratislava

**Miestny úrad MČ Bratislava - Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1, 843 57 BRATISLAVA 48**

v Bratislave, dňa: 23.11.2015

SPRÁVA Z KONTROLY VYKONANEJ V OBJEKTOCH V SPRÁVE MÚ NA ÚSEKU PO a BOZP

Dňa 23.11.2015 bola vykonaná kontrola vo všetkých objektoch v správe MČ Záhorská Bystrica na úseku ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kontrolu vykonali: Ing. Radoslav Lyžičiar, zmluvný technik PO a BOZP a Ján Hasoň, referát hospodárskej správy.

Pri kontrole bolo zistené:

- 1) Upozorňujem na vykonávanie kontrol právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb (prevádzkarni) a nebytových priestorov v rodinných domoch, bytových domoch na území obce v tých objektoch v ktorých tieto kontroly nevykonáva OR HaZz v Bratislave a Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava. To znamená, že je potrebné ustanoviť kontrolnú skupinu, ktorá bude tieto kontroly vykonávať (min. požadovaná odborná spôsobilosť preventivára obce).
- 2) Upozorňujem na povinnosť vykonávania revízií elektrických spotrebičov a el. zariadení v zmysle STN 33 1610, poprípade elektrického náradia v zmysle STN 33 1600.
- 3) Je potrebné vykonať odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodného zariadenia pre objekty: požiarna zbrojnica.
- 4) V zdravotnom stredisku je zatarasený únikový východ na prízemí objektu.
- 5) Upozorňujem, že s kultúrneho domu cez bar Corona vedie únikový východ, ktorý musí byť trvale voľný.
- 6) V kultúrnom dome na pódiu bola otvorená elektrická rozvodná skriňa, nakoľko táto el. rozvodná skriňa je svojim vyhotovením životu nebezpečná, musí byť trvale zavretá a nesmie nikto do jej vnútra zasahovať s výnimkou elektrikára s platným osvedčením!
- 7) Na hlavnom vstupnom vonkajšom schodisku je popraskaná dlažba, rovnako aj pri vstupe do Miestneho úradu – sídla.

Správu vyhotovil:

Ing. Radoslav Lyžičiar, zmluvný technik PO a BOZP